



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Юр. адрес: пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru<http://enis.gosnadzor.ru/>
Факт. адрес: ул. Пирытинская, д. 5А, Абакан, 655011
Телефон: (3902)27-33-39, Факс: (3902)27-21-00. E-mail: abakan@enis.gosnadzor.ru
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342 ИНН/КПП 2466144107/246601001

ПРЕДПИСАНИЕ №18/89-Э

«16» мая 2019 г.

дата составления предписания

Муниципальному
общеобразовательному
бюджетному учреждению
«Средняя общеобразовательная
школа №47»

662622, Красноярский край,
г. Минусинск, п. Зелёный Бор,
ул. Журавлёва, 8

наименование, место нахождения юридического лица

Мною, главным государственным инспектором отдела энергонадзора по Республике Хакасия Енисейского управления Ростехнадзора Сибуковым Олегом Султановичем

(должность, Ф.И.О.)

в период с 14.05.2019 по 16.05.2019, на основании распоряжения Енисейского управления Ростехнадзора от 03.04.2019 №1472–р/кр проведены мероприятия по осуществлению государственного энергетического контроля (надзора) по проверке оценке соответствия деятельности организации обязательным требованиям по безопасной эксплуатации энергоустановок в отношении:

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №47» (МОБУ «СОШ №47»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

В целях устранения выявленных при проведении государственного энергетического контроля (надзора) нарушений требований в области государственного энергетического надзора, зафиксированных в Акте проверки:

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №47» (МОБУ «СОШ №47»)

от 16.05.2019 №18/89/1472/2019, на основании части 1 статьи 17 федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, Положения о Енисейском управлении Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 15.01.2019 №13:

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки

№ п.п.	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
	<i>Техническая документация</i>		
1.	В учреждении отсутствует утверждённый список лиц имеющих право: единоличного осмотра электроустановок, ведения оперативных переговоров с энергоснабжающей организацией, выдачи распоряжений для работ в электроустановках.	п. 1.8.2 ПТЭЭП	01.11.2019
2.	Должностная инструкция ответственного за электрохозяйство не разработана.	п. 1.8.1, п.1.8.7, п.1.2.6 ПТЭЭП	01.11.2019
3.	Не разработана инструкция по предотвращению и ликвидации аварий в учреждении в случае нарушения нормальной работы электрооборудования.	п. 1.8.1 ПТЭЭП	01.11.2019
4.	Отсутствует утверждённая руководителем учреждения подробная однолинейная схема электроснабжения (с указанием на схеме всех РЩ-0,4кВ, ЩО-0,23кВ параметров линий, коммутационных	п.1.8.1, п.1.8.2, п.1.5.18 ПТЭЭП	01.09.2020


	аппаратов, мощности электроприёмников).		
5.	Отсутствует схема заземления с привязкой к зданию. Не заведен паспорт на заземляющее устройство здания школы.	п.1.8.2, п.2.7.15 ПТЭЭП	01.09.2020 <i>У. Зайцев</i> <i>В. П. Родина</i>
6.	Не ведётся журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприёмников, вспомогательного оборудования к ним, не обеспечено испытание инструмента (переносок, переносного электроинструмента).	п.п.3.5.10. п.3.5.11, п.3.1.22 ПТЭЭП	01.11.2019
	<i>Организация эксплуатации электрооборудования</i>		
7.	<u>Электрощитовая</u> : На двери РЩ-0,4кВ (с внутренней стороны) не нанесена однолинейная схема присоединений. Электрощитовая не укомплектована электрозащитными средствами. Установлен открытый светильник не имеющий защитного плафона, не соответствующий своей конструкцией помещению повышенной опасности по степени поражения электрическим током. (необходимо установить закрытого исполнения с герметичным плафоном соответствующий пожароопасной среде) .	п.п. 2.2.16, 2.2.20, 2.2.21, 1.6.1, 1.6.2, 2.2.16, 2.2.17., 2.12.7 ПТЭЭП п.1.1.25, п.7.1.37, п.7.1.49, 7.4.32 7.4.33 ПУЭ (7е изд.)	01.11.2019

8.	<p><u>Электрощитовая:</u> конструкция входной двери (деревянная) не обеспечивает предел огнестойкости не менее 0,75 час. Требуется замена двери.</p>	<p>п.7.1.28 ПУЭ (7е изд.)</p>	<p>01.09.2020</p>
9.	<p><u>Щиты освещения учреждения:</u> На внутренней стороне дверей отсутствуют однолинейные схемы присоединений с указанием параметров линий и коммутационных аппаратов.</p>	<p>п. 2.12.5 ПТЭЭП</p>	<p>01.09.2020</p>
10.	<p>Внутренняя осветительная электропроводка, установленные светильники: <u>коридор школы 3й этаж, моечное помещение пищеблока, спортзал</u> -находятся в нерабочем, ветхом состоянии. Осветительная электропроводка выполнена двухжильным алюминиевым проводом- не соответствует действующим требованиям ПУЭ (7е изд.), эксплуатируется более 35 лет с истёкшим сроком эксплуатации - требуется замена, капитальный ремонт. Конструкция арматуры установленных светильников в <u>коридоре школы 3й этаж, моечного помещения пищеблока, спортзала</u> не</p>	<p>п.7.1.34, 7.1.36, п.7.1.37 п.6.1.16, 6.6.5, 6.6.30, 7.1.47 ПУЭ (7е изд.), п.1.6.1, 1.6.2. ПТЭЭП</p>	<p>01.09.2022</p>

	обеспечивает их безопасной эксплуатации.		
	<i>Охрана труда. Техника безопасности</i>		
11.	Не ведётся журнал учета и содержания средств защиты .	п. 1.1.6, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.5.1 ИПиИСЗ	01.11.2019
12.	В учреждении отсутствуют испытанные электрозащитные средства : слесарно-монтажный инструмент (пасатижи, отвёртки, указатель напряжения-ПИН до 1000В, диэлектрические коврики).	п.1.4 ПОТЭЭУ, п.1.2.1 ИПиИСЗ Приложение №7,8, п.2.2.20, п.1.7.3 ПТЭЭП.	01.11.2019

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлена _____  директор МОБУ «СОШ №47» Волкова Татьяна Владимировна

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи предписания

Лицо, вынесшее предписание:

Главный государственный инспектор отдела
энергонадзора по Республике Хакасия
Енисейского управления Ростехнадзора




Сибуков О.С.

Предписание на 5 листах для исполнения
получено:

Директор МОБУ «СОШ №47»



16.05.19г


подпись, печать

Волкова Т.В.

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), вправе обратиться с жалобой на действия (бездействия) и решений органов и должностных лиц, принятых в ходе исполнения государственной

функции, к вышестоящему должностному лицу Ростехнадзора, либо непосредственно в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.